

VEREINFACHTE PRÜFBESCHEINIGUNG

No. 16/11770-298M1-S2

Bellaterra, 07. September 2021	Produkt:				
FLOWCRETE UK, LTD. FLOWCRETE BUSINESS PARK, BOOTH LANE MOSTON, SANDBACH CW11 3QF (United Kingdom)	DECKSHIELD RAPIDE ED2				
DIN V 18026:2006 - Oberflächenschutzsysteme für Beton aus Produkten nach DIN EN 1504-2:2005 - Klasse OS11a					
Leistungsprüfungen	Ergebnisse	Anforderungen			
8. Prüfung durch fallendes Gewichtsstück, UNE-EN ISO 6272-1:2012	24,5 Nm	Klasse I	Class II	Class III	
		≥ 4 Nm	≥ 10 Nm	≥ 20 Nm	
9. Bestimmung der rissüberbrückenden Eigenschaften, DIN-EN 1062-7:2004 und Methode B - B.3.2	-20°C	Kein Riss	Angegebener Wert		
10. Bestimmung der Beständigkeit gegen starke chemische Beanspruchung, UNE-EN 13529:2005	Gruppe 1	Keine Mängel und Rückgang der Shore-Härte < 50 %	Gemäß UNE-EN 1504-2:2005 beträgt der Härteverlust weniger als 50 %, wenn die Messung nach Buchholz EN ISO 2815 oder nach Shore EN ISO 868 24 Stunden nach der Entnahme der Beschichtung aus dem Tauchbad der Testflüssigkeit durchgeführt wird.		
	Gruppe 3				
	Gruppe 10				